

五类国家明令淘汰的用水器具名录

——摘自国家发改委 2011 年第 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》

序号	淘汰器具名称	缺点	推广产品
1	铸铁螺旋升降式水龙头 	开关时间较长，密封垫易损坏，造成关闭不严漏水；生产工艺落后，阀体制造粗糙，阀体易锈蚀，造成出水水质差。	推广非接触自动控制式、延时自闭、停水自闭、脚踏式、陶瓷磨片密封式等节水型水龙头。
2	铸铁螺旋升降式截止阀 	淘汰建筑内铸铁螺旋升降式截止阀。缺点：开关时间较长，密封垫易损坏，造成关闭不严漏水；生产工艺落后，阀体制造粗糙，阀体易锈蚀。	
3	进水口低于水面的卫生洁具水箱配件	进水系统无防倒虹吸装置，易造成自来水管道的污染。	进水口高于水面的高水位卫生洁具水箱件。
4	上导向直落式便器水箱配件（俗称自动冲洗高水箱）	缺点：1. 水满后自动冲洗，排水量过大，卫生条件差；2. 直落式排水密封球塞与开关的把柄挑杆运动不一致，球塞的导杆变弯卡在支架上或球塞复位不正导致漏水；3、进水噪音大（大于60dB）。	推广使用智能感应冲厕装置，节水量可以达到50%以上。
5	冲水量大于9升的便器及水箱	水箱一次排水量过大。	推广使用一次冲水量小于 6 升节水型便器，小便器推广非接触式给水器具。