


专家意见表

项目编号:	项目地点: 江门市北街天主堂内	保护级别: 市级
保护单位名称: 北街天主堂之男修院		
项目名称: 江门市文物保护单位北街天主堂之男修院局部修缮工程勘察设计方案		
设计单位: 广东思成古建筑设计工程有限公司	施工单位: ——	
专家意见 (总体评价): 方案可行		
<p>专家具体评审意见:</p> <p>经现审阅方案、听取业主方情况介绍及设计单位的方案汇报后, 认为江门市文物保护单位北街天主堂之男修院局部修缮工程勘察设计方案体例完整, 现场勘察详细, 对屋面及局部破损等问题勘察清晰, 修缮措施合理, 方案可行。</p> <p>为进一步完善方案, 提出如下修改意见:</p> <p>(1) 根据实际情况, 最大程度采用传统材料及工法;</p> <p>(2) 木构架加固应注意措施的可逆性及可识别性, 并采用传统工法对木构件进行防蛀、防火处理;</p> <p>(3) 补充屋面修缮时的支护及施工要求, 避免施工过程对原有屋面产生二次损坏。</p>		
专家签名:		
2023年10月13日		